

Kundby vandværk amba.

Beregning af tilslutningsafgifter:

sidste rettelse 31-12-2021

indeks

pr enhed

377

Hovedanlæg:

Værdi 2021	3.227.031		
Omsætningsaktiver pr 31-12-2021	2.327.981		
Gældsposter pr. 31-12-2021	-247.188	= 5.307.824	14.079 kr.

Forsyningsledninger 18.501 m

$18501 / 2 * (152+104) + 18501/2*(152+444) = 2.368.128 + 5.513.298 = 7.881.426$ 20.905 kr.
Anslået halv ubefæstet og halv lettefæstet områder

Stikledninger:

5.696 m pr 377 forbrugere = $377*(18 * 54 + 2190)$ = 1.192.074 3.162 kr.

I alt 14.628.512 38.146 kr.

Fordelt på 377 boligenheder

Hovedanlæg: vurderet af Rambøll i 2000 indeks fra Gadjura afs. 1 side 10

Indeks reguleret

Forsyningsledninger efter Gadjura :

11-33.05 Rør gennemsnit Ø 110 PE, PN 6	152 kr. m
11-11.01 Lægning i grav ubefæstet Ø 50- Ø 110	104 kr. m
11-12.01 Lægning i grav letbefæstet Ø50 – Ø 160	444 kr. m
Uden afstivninger, vejkryds og øvrige gener	

Stikledninger :

11-56.01 Målerbrønd 2190 kr./ stk

11-52.01 Lægning og levering Ø 32 stikledning 54 kr./ m

Gennemsnit længde sat til 18 m

Normalt betales gravearbejde af lodsejeren, hvilket er forudsat her.

Iht miljøstyrelsens anbefalinger, har bestyrelsen besluttet at reduceres tilslutningsafgiften pr boligenhed, for at få de sidste tilsluttet og nedlagt brønde, til 35.000 kr.