

Kundby Vandværk A.m.b.a.
Bjergbyvej 1A
4520 Svinninge
Att.: Inge Christiansen

Rapportnr.: AR-25-CG-25097045-01
Batchnr.: EUDKVE-25097045
Kundenr.: CA0003236
Modt. dato: 31.10.2025
Valideringskode: 9468E0FE56

Analysereport

Prøvested: Kundby Vandværk - Ledningsnet - 103954 - V02000900 / 4339000999
Udtagningsadresse: Anemonevej 12, 4520 Svinninge
Prøvetype: Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 31.10.2025 kl. 10:50
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S DJK1
Analyseperiode: 31.10.2025 - 03.11.2025

Prøvemærke:		udendørs hane					
Lab prøvenr:	835-2025-81521464	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	☐) Urel (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A 0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A 0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Holbæk Kommune, Kopimodtager drikkevand, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Kundby Vandværk A.m.b.a., Jacob Lundegaard, Bjergbyvej 1A, 4520 Svinninge
Kundby Vandværk A.m.b.a., Jens Christiansen, Bjergbyvej 1A, 4520 Svinninge

03.11.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.